

Poikkeaminen jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräyksistä / Öljysäiliön maahan jättäminen

Rakennetun ympäristön lautakunta 06.04.2022 § 63

358/11.03.02/2022

Valmistelija vs. ympäristötarkastaja Ilona Varis

Rakennetun ympäristön lautakunnalle on saapunut hakemus poiketa jätehuoltomääräyksistä ja ympäristönsuojelumääräyksistä. Raahen kaupungin jätehuoltomääräysten 39 §:n mukaan käytöstä poistetut öljysäiliöt, muualla kuin pohjavesialueella, voidaan jättää maahan, mikäli säiliö puhdistetaan öljystä ja Tukesin hyväksymä tarkastaja toteaa tarkastuspöytäkirjassaan säiliön ehjäksi. Raahen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 20 §:n mukaan säiliön sijaintipaikasta riippumatta kaikki käytöstä poistettavat maanalaiset polttoneste- ja kemikaalisäiliöt sekä putkistot tulee tyhjentää, puhdistuttaa sekä tarkastuttaa. Mikäli säiliö tai sen laitteet ovat rikkoutuneet tai säiliön kuntoa ei voi tarkastaa, säiliö tulee poistaa.

Koska hakemuksessa olevaa öljysäiliötä ei ole käytöstä poistamisen jälkeen Tukesin hyväksymän tarkastajan toimesta tarkastettu, sen maahan jättäminen vaatii poikkeamisen jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräyksistä. Poikkeamista haetaan siksi, että säiliö on jo täytetty hiekalla ja uusi maalämpöjärjestelmä on asennettu. Lisäksi hakemuksen mukaan säiliö sijaitsee 1,5 m päässä rakennuksen kivijalasta, 2 m syvyydellä maan alla eikä öljysäiliön lähelle pääse kaivinkoneella. Hakemuksen liitteenä on 13.6.2012 päivätty öljysäiliön tarkastuspöytäkirja ja 8.3.2022 päivätty lausunto öljysäiliön käytöstä poistamisesta.

Jätehuoltomääräysten 43 §:n mukaan jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle, terveydelle eikä se saa aiheuttaa roskaantumista. Ympäristönsuojelumääräysten 20 §:n mukaan Raahen kaupungin jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maasta, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä voi aiheutua kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Tällöin säiliö tulee puhdistuttaa ja sen täyttöputki tulee katkaista ja tulpata luotettavalla tavalla. Käytöstä poistettu ja puhdistettu säiliö on täytettävä pilaantumattomilla maa-aineksilla, kuten hiekalla.

Asiasta on pyydetty ympäristötarkastajan lausunto.

Liite Lausunto öljysäiliön maahan jättämisestä

Esittelijä Tekninen johtaja Vimpari Jarkko

Päätösesitys

Myönnetään lupa poiketa jätehuoltomääräysten 39 §:stä ja ympäristönsuojelumääräysten 20 §:stä, annetaan lupa täyttää maanalainen öljysäiliö pilaantumattomilla maa-aineksilla ja sallitaan säiliön maahan jättäminen.

Tämän ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittelystä peritään voimassa olevan Raahen kaupungin ympäristövalvonnan taksan mukaisesti 300 € (Raahe, rakennetun ympäristön lautakunta 17.11.2020 § 162, tullut voimaan 1.1.2021).

Päätös

Hyväksyi esityksen.