

Raahen kaupunki
Rakennusvalvonta
(lupapiste)

Viite Lausuntopyyntönne 25.5.2023 LP-678-2023-00183

Asia **RAAHE Tulinevantie 53, suunnittelutarveratkaisu**

Raahen kaupungin rakennusvalvonta on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museon lausuntoa suunnittelutarveratkaisusta osoitteessa Tulinevantie 53 kiinteistöllä 678-419-54-1. Tämä lausunto koskee sekä rakennettua kulttuuriympäristöä että arkeologista kulttuuriperintöä.

Solarvibes Oy suunnittelee aurinkopuistoa (noin 10 ha) Raahen Ilveskorpeen Palanevan entiselle turvetuotantoalueelle. Aurinkovoimala koostuu paneelikentästä (noin 13 451 paneelia), 30 invertteristä ja kahdesta puistomuuntamosta. Tuotettava sähkö siirretään maakaapeleilla Elenian sähköverkkoon Elenian osoittamista liittymäpisteistä. Aurinkovoimalan teho noin 7,6 MWp ja vuotuinen tuotettava energiamäärä noin 6840 MWh.

Hankealueesta lähimmillään noin 1700 metriä itään sijaitsee Lampinsaaren kaivosyhdyksunnan valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön (RKY) kohde. Hankkeella ei ole vaikutusta kohteeseen tai sen maisemaan.

Lähin tunnettu arkeologisen kulttuuriperinnön kohde on hankealueesta noin 250 metriä kaakkoon sijaitsevan Seiväsniemen talon alueelta oleva kivikautinen löytöpaikka *Niemi*, muinaisjäännösrekisterin mukainen kohdetunnus 1000010196). Kyseessä on löytöpaikka, jonka tarkastuksissa ei ole tavattu merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä. Paikalta on olkainkirves pohjasavesta noin 50 metriä päärakennuksesta pohjoiseen. Alueen maasto laskee pihapiiristä loivasti pohjoiseen ja itään, hieman jyrkemmin länteen.

Hankealueen sähkönsiirron liittymäksi on esitetty Seiväsniemen päärakennuksesta noin 150 metriä luoteeseen olevaa muuntamo. Pohjoisesta hankealueelta tuleva reitti noudattaa pellon länsireunaa ja kääntyy länteen muuntamolle noudattaen Seiväsniementien vartta. Lähimmillään suunniteltu reitti kulkee noin 130-135 metrin päässä Seiväsniemen päärakennuksesta. Esineen löytöpaikkaan etäisyyttä jää noin 70-115 metriä, korkeusero on noin 1,5 metriä. Kun otetaan huomioon kohteen luonne ja alueen maasto, ei hankkeella ole vaikutusta arkeologiseen kulttuuriperintöön.

Museo kuitenkin muistuttaa, että mikäli kaivutöissä – kaapelikentän alueella tai kaapelireitillä – tavataan merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä tai irtaimia muinaisesineitä,

01.06.2023

tulee työ muinaismuistolain 14§:n sekä 16§:n mukaisesti keskeyttää ja viipymättä ilmoittaa asiasta Pohjois-Pohjanmaan museoon (kulttuuriymparisto.ppm@ouka.fi) gsm 050 316 6899 tai 040 548 8596.

Pasi Kovalainen
Kulttuuriperintötyön johtaja

Mika Sarkkinen
Arkeologi

Juhani Turpeinen
Rakennustutkija

Tiedoksi:

Museovirasto / Kulttuuriympäristöpalvelut
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Alueidenkäyttöyksikkö