

Vastine

Kopsa 3 tuulivoimapuiston sähköaseman poikkeamislupa

Puhuri Oy hakee poikkeamislupaa sähköaseman sijoittamiselle osayleiskaavan mukaisen EN-alueen ulkopuolelle seuraavasta syystä:

Verkkoliityntäpiste täytyy sijaita maksimissaan 25 m:n etäisyydellä olemassa olevasta 110 kV voimajohdon pylvästä. Osayleiskaavan mukaisella EN-alueen läheisyydessä ei sijaitse voimajohtopylvästä, joka täyttää sähköaseman verkkoliitynnän vaatimukset.

Puhuri Oy
Petri Tephilä
Sähkön käytönjohtaja