



Vastaanottaja

lupapiste.fi

Kohde

Juurikkahaka

67841500060056 1029469179

Tuomiojantie 15

Suojaustaso Luokittelematon

Paloluokka Luokittelematon

Pelastusviranomaisen lausunto

Lausunto 28.4.2025 koskien Tuomiojantie 15, Raahe rakennuslupaa kiinteistölle 678-415-6-56 asiointitunnukselle LP-678-2025-00063. Lausunto on kirjattu Pohteen kirjaamoon diaarinumerolle: PHVADno-2025-5425.

Hankekuvaus: Teollisuushallin laajentaminen 2025 - 2026.

- Olemassa oleva rakennuksen katos (28mx20m = 560m²) muutetaan puolilämpimäksi tilaksi.
 - Katoksen jatkoksi rakennetaan (39,26mx20m = 785m²) teollisuushallin puolilämmin laajennus.
 - Uusi tekninen ja toimistotila laajennuksen kylkeen (12mx5,2m = 62,2m²)
- Kokonaismuutos 1407,5m²

*9 hlöä työskentelee hallissa

Pelastusviranomaisen lausunto:

- Pikapalopostit (ja käsisammutin) merkinnät ovat vesikattotasolla, siirrettävä pohjapiirustukseen.
- Toimiston palo-ovimerkinnät puuttuivat oven kohdalta (merkinnät ehkä siirtyneet väärin kohtiin).
- Toiminnanharjoittajan on päivitettävä pelastussuunnitelma ja tarvittaessa ATEX-asiakirja vastaamaan muutoksia.
- Pääpiirustuksien mukaan suojaustaso on 1 (alkusammutuskalusto), mutta on kirjoitettu myös "rakennus varustetaan automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä". Kumpiko pitää paikkansa?
- Rakennukselle on tehtävä (tai päivitettävä) savunpoiston laukaisukaavio, joka lisätään savunpoistolaukaisukeskuksen (käyttökytkimien) viereen. Kaaviossa on esitettävä ne alueet mitä kytkimet ohjaavat sekä savunpoistoluukut sekä korvausilmareitit (manuaalisesti avattavat ovet).
- Toiminnanharjoittajan tulee selvittää kemikaali-ilmoitustarve (jos esimerkiksi kaasujen määrä lisääntyy) vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista. Ilmoitusrajan ylittyessä, kemikaali-ilmoitus toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselle sähköpostitse mahdollisimman pian.
- Kaasukeskuskonttia ei ole arvioitu tämän lausunnon yhteydessä. Jos kaasukeskuskontti on uusi, siirtyy tai tarvitsee muuten lausunnon, on siitä pyydettävä erikseen lausunto ja kerrottava kaasut ja niiden määrät.

Palotarkastaja
Hanna Kuusento