

Lausunto

Paarmasuontie 75

Asiointikunta Raahe	Hakemuksen vaihe Hakemus jätetty
Kiinteistötunnus 678-412-42-266	Hakemus jätetty 19.02.2026
Asiointitunnus LP-678-2026-00060	Käsittelijä Annala Mikko
Hankkeen osoite Paarmasuontie 75	Hakija Greenpower Finland Oy
Toimenpiteet Sijoittamislupa	

Lausunto

Lausunnon pyyntöpäivä 20.02.2026	Kuvaus Ympäristölausunto
Lausunnon antopäivä 26.02.2026	Lausunnon antaja ymparisto@raahe.fi
Lausuntoteksti <p>Greenpower Finland Oy hakee sijoittamislupaa energiavarastoalueelle Raahen kaupungin Honganpaloon, käyntiosoitteessa Paarmasuontie 75, 92160 Saloinen (678-412-42-266). Alueelle suunnitellaan energiavarastojärjestelmän ja muuntamon rakentamista.</p> <p>Hakijan mukaan alueelle on tarkoitus rakentaa enintään 1.9 MW 4.16 MWh nykyaikaiseen akkuteknologiaan perustuva energiavarasto Cactus Mylo -järjestelmä</p>	

sekä muuntamo.

Ympäristövalvonnan lausunto

Ympäristövalvonnan näkemyksen mukaan rakentamiselle ei ole ympäristönäkökohdallista estettä. Hankealueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Alueella ei ole ennestään tunnettuja erityisiä luonto- tai suojelukohteita. Hanke on pienimuotoinen.

Kiinteistö, jolle energiavarastojärjestelmä suunnitellaan ei sijoitu ennestään tunnetulle tai määritellylle pohjavesialueelle. Energiavarastojärjestelmä ei sijoitu lähelle rantaviivaa.

Kiinteistön hulevesien osalta imeytys tulee toteuttaa ensisijaisesti kiinteistön alueella, toissijaisesti hulevedet tulee viivyttää. Toiminnalla ei saa aiheuttaa vesistön pilaantumisen uhkaa.

Toiminnanharjoittajalla tulee olla sammutusjätevesien hallintasuunnitelman lisäksi suunnitelma sammutusjäteveden asianmukaisesta jatkokäsittelystä. Kemikaalien saastuttaman sammutusjäteveden leviäminen ympäristöön tai kulkeutuminen hallitsemattomasti jätevedenpuhdistamolle tulee estää. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia asianmukaisista jälkitorjuntatöistä viranomaisohjeiden mukaisesti, mikäli sammutusjätevesiä pääsee maastoon.

Rakentamisen - ja toiminnan aikana on noudatettava Raahen kaupungin voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä.

Ympäristövalvonnalla ei ole muuta huomautettavaa hakemuksesta.

Lausuntotieto	Liitteet
lausunto	0 kpl