

Lausunto

Romuperäntie 1

Asiointikunta Raahe	Hakemuksen vaihe Hakemus jätetty
Kiinteistötunnus 678-414-2-116	Hakemus jätetty 15.04.2026
Asiointitunnus LP-678-2026-00128	Käsittelijä Annala Mikko
Hankkeen osoite Romuperäntie 1	Hakija NWJ FIN 2 OY
Toimenpiteet Poikkeamisen hakeminen	

Lausunto

Lausunnon pyyntöpäivä 05.05.2026	Kuvaus Ympäristölausunto
Lausunnon antopäivä 08.05.2026	Lausunnon antaja ymparisto@raahe.fi
Lausuntoteksti Energiavarastojärjestelmä Romuperäntie 1, 92260 Kopsa NWJ FIN 2 Oy hakee sijoittamislupaa energiavarastolle Raahen kaupungin Kopsaan, käyntiosoitteessa Romuperäntie 1, 92260 Kopsa (678-414-2-116). Alueelle suunnitellaan energiavarastojärjestelmän rakentamista. Hakijan mukaan alueelle on tarkoitus rakentaa energiavarasto, joka on teholtaan 1.25MW ja kapasiteetiltään 2.925 MWh nykyaikaiseen akkuteknologiaan perustuva	

energiavarasto JBOX NW Services.

Ympäristövalvonnan lausunto

Ympäristövalvonnan näkemyksen mukaan rakentamiselle ei ole ympäristönäkökohdallista estettä. Alueella ei ole ennestään tunnettuja erityisiä luonto- tai suojelukohteita. Hanke on pienimuotoinen. Hankealueella on voimassa oleva Kopsankylän osayleiskaavaa 2010. Sijointupaikka on kaavassa merkitty MT maatalousalueeksi. Sijointupaikka on puustoinen, peltoon rajoittuva alue, Romuperäntien ja Mattilanperäntien läheisyydessä. Esitetyn mukainen energiavaraston rakentaminen, ei katsota estävän alueen kaavanmukaista maatalouskäyttöä.

Energiavaraston aiheuttamaa melun ja tärinän voimakkuutta ei ole esitetty hakemuksessa. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 100-200 m etäisyydellä suunnitellusta energiavaraston sijointupaikasta. Toiminnan harjoittajan vastuulla on huomioida mahdollisesti aiheutuva haitallinen melu ja tärinä. Laitteiston toiminnasta aiheutuvat melu ei saa ylittää sitä mitä Valtioneuvoston päätöksessä melutasojen ohjearvosta (993/1992) on mainittu. Tarvittaessa melua ja tärinää tulee vaimentaa rakenteellisin menetelmin.

Kiinteistö, jolle energiavarastojärjestelmä suunnitellaan ei sijoitu ennestään tunnetulle tai määritellylle pohjavesialueelle. Energiavarastojärjestelmä ei sijoitu lähelle rantaviivaa.

Kiinteistön hulevesien osalta imeytys tulee toteuttaa ensisijaisesti kiinteistön alueella, toissijaisesti hulevedet tulee viivyttää. Toiminnalla ei saa aiheuttaa vesistön pilaantumisen uhkaa.

Toiminnanharjoittajalla tulee olla sammutusjätevesien hallintasuunnitelman lisäksi suunnitelma sammutusjäteveden asianmukaisesta jatkokäsittelystä. Kemikaalien saastuttaman sammutusjäteveden leviäminen ympäristöön tai kulkeutuminen hallitsemattomasti jätevedenpuhdistamolle tulee estää. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia asianmukaisista jälkitorjuntatöistä viranomaisohjeiden mukaisesti, mikäli sammutusjätevesiä pääsee maastoon.

Rakentamisen - ja toiminnan aikana on noudatettava Raahen kaupungin voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä.

Ympäristövalvonnalla ei ole muuta huomautettavaa hakemuksesta.

Lausuntotieto lausunto	Liitteet 0 kpl
----------------------------------	--------------------------