

613649 / Lappasen alueen pohjaveden pumppaus pohjaveden alentamiseksi

Tarjouspyyntö

Organisaatio

Nimi ja osoitteet

Organisaation virallinen nimi

Raahen kaupunki

Organisaation tunniste

1791817-6

Postiosoite

Rantakatu 50

Postitoimipaikka

Raahe

Postinumero

92100

Maa

Suomi

Aluekoodi

FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa

Verkko-osoite

<http://www.raahe.fi>

Organisaation yhteyspisteen nimi

Raahen kaupungin hankintapalvelut

Organisaation yhteyspisteen puhelinnumero

+358 408303041

Organisaation yhteyspisteen sähköpostiosoite

hankinta@raahe.fi

Viestintä

Hankinta-asiakirjojen osoite (URL)

<https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=613649&tpk=942276e9-396f-44bb-b9dc-113769ddac8e>

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu

Ei

Verkko-osoite tarjousten, osallistumishakemusten tai vastausten toimittamiseksi

<https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=613649&tpk=942276e9-396f-44bb-b9dc-113769ddac8e>

Hankinnan kohde

Nimi

Lappasen alueen pohjaveden pumppaus pohjaveden alentamiseksi

Ilmoituksen viite / diaarinumero

613649

Hankinnan kuvaus

Raahen kaupunki pyytää tarjoustä siiviläputkikaivon rakentamisen kokonaisurakasta.

Raahen kaupungilla on vesilain mukainen lupa (myönnetty 28.1.2021) pohjaveden pumppaamiselle Lappasten alueella. Pohjaveden pumppaamisen tarkoitus on alentaa pohjaveden pintaa läheisillä asuinalueilla, jotta voidaan ehkäistä pohjaveden pinnan-nousun aiheuttamat ongelmat alueen rakennuksille. Luvan mukainen pumppausmäärä on enintään 1200 m³/vrk.

Pohjavettä on pumpattu 2010 lähtien noin 900 m³/vrk. Ongelmana pumppauksessa on rautapitoinen pohjavesi, jolloin kaivojen antoisuus heikkenee raudan tukkiessa siivilät. Kaivojen huuhtelulla saadaan vain lyhytaikainen apu tukkeutumiseen. Nykyisen putkikaivon antoisuus ei ole enää 900 m³/vrk, joten pumppu ei enää käy jatkuvasti, vaikka pohjaveden pinta olisi korkealla.

Uuden pumppaamon toteutuksessa tulee huomioida alueen rautapitoinen pohjavesi, joka aiheuttaa nykyiset ongelmat kaivon tukkeutumisena. Tämän vuoksi kaivon rakenteelle on asetettu ehtoja, joiden arvioidaan auttavan kaivon toimintaa ja mahdollistavan kaivon painehuuhtelu.

Uusi kaivo tulee toteuttaa lähelle nykyistä kaivoa, jolloin voidaan hyödyntää nykyistä sähkökaappia ja laskeutusaltaita, jotka sijaitsevat Lappastenojan toisella puolella.

Työt tulee toteuttaa vuoden 2026 aikana.

Alueelta on olemassa selvitys, joka on tarjouspyynnön liitteenä.

Raahen kaupunki selvittää, ettei porauspisteissä ole kaapeleita tai putkia, ja hankkii tutkimus- ja kulkuluvat sekä luovuttaa voimavirtaa pumppaamolta pumppauksia ja lämmityksiä varten. Alue on puutonta puistoaluetta, jossa on tie nykyiselle kaivolle.

Tarjoustä pyydetään kokonaispaketista, joka sisältää siiviläosan rakentamisen, kaivoputkiston, pumpun, ohjauksen, sähkötyöt ja huuhtelu- ja antoisuuspumppaukset. Lisäksi hintaa kysytään laitetilalle (optiona hankittava).

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 10.6.2026 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjoustä antaessaan.

Tarjoukset on toimitettava 17.6.2026 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automaattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00).

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta <https://tarjouspalvelu.fi/raahe>. Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä.

Pääasiallinen hankintalaji

Rakennusurakka

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto**(Arvioitu) Ajanjakso**

6 Kuukautta

Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin

Ei

Menettely

Menettelyn tyyppi

Avoin menettely

Dynaaminen hankintajärjestelmä

Ei sovelleta

Puitejärjestely

Ei sovelleta

Menettelyn kuvaus

Hankinta suoritetaan avointa menettelyä käyttäen.

Hankintailmoitus julkaistaan HILMA -palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalissa osoitteessa <https://tarjouspalvelu.fi/raahe>.

Tarjouspalvelun tiedot

Määräajat

Tarjousten, osallistumishakemusten tai kiinnostuksenilmaisujen vastaanottamisen määräaika *

17.6.2026 12:00:00

Aika, joka tarjousten on oltava voimassa niiden jättämiselle asetetusta määräajasta alkaen

3 kuukautta

Hankintaan liittyvien kysymysten määräaika

10.6.2026 12:00:00

Muut tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Halvin hinta

Lisätiedot hankintaan liittyviin kysymyksiin

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportalista 10.6.2026 klo 12.00 mennessä. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys.

Tarjoajan tulee huomioida tarjoustaan tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon.

Liikesalaisuustietojen esittäminen kriteerikohtaisesti Tarjouspalvelussa sallittu

Kyllä

Soveltuvuusvaatimukset

Tarjoajan tulee täyttää hankintayksikön asettamat tarjoajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset.

Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkistaa asiakirjat tarvittaessa myös tarjouskilpailun aikana.

Pyydetty todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.

Ladattaviin tiedostoihin on aina liitettävä pyydetty asiakirja, todistus yms. selvitys.

Raahen kaupunki suosittelee yrityksille Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -palvelun käyttöönottoa. Luotettava Kumppani -palvelu noutaa yrityksen puolesta tilaajavastuulain vaatimat tiedot sähköisesti eri rekistereistä ja pitää tiedot ajan tasalla. Luotettava Kumppani -palvelussa rekistereistä haetut tiedot kulkevat sopimuskumppanille sähköisesti ja ne myös arkistoituvat palvelussa. Lisätietoja Luotettava Kumppani -palvelusta ja siihen liittymisestä löytyy osoitteesta www.vastuugroup.fi

Vaatimuksen nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus
Tarjoajan kelpoisuus		
Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi todistukset tilaajavastuulain mukaisista yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisesta.	Lataus vaaditaan	
Todistuksiksi hyväksytään esimerkiksi tarjouspyynnön liite 1 Tarjoajan kelpoisuuslomake tai Vastuu Group Oy:n Luotettava kumppani - palvelun tilaajavastuuraportti.		
Referenssit		
Tarjoajalla tulee olla kokemusta vastaavan tyyppisen kaivon rakentamisesta.	Lataus vaaditaan	
Tarjoajan tulee ladata tähän dokumentti, josta em. voidaan todeta.		
Alihankinta		
Tarjoaja käyttää työn suorittamiseen alihankintaa	Valinta vaaditaan	
Jos kyllä		
Tarjoajan on ladattava liitteeksi selvitys mitkä sopimuksen osuudet ja toiminnot tarjoaja teettää ilmoittamallaan alihankkijoilla.	Lataus vaaditaan	
Alihankinta sallitaan ja alihankkijoita voi olla useampia, mutta alihankinnan ketjutus samaan tehtävään on kielletty.		
Alihankintatyön suorittaja tulee hyväksyttävä tilaajalla.	"Kyllä" vaaditaan	
Alihankintana suoritettujen työn laskutettu hinta ei saa ylittää tarjouksessa annettuja hintoja.	"Kyllä" vaaditaan	
Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö	1 toistoa	
Nimi	Syötettävä	
Puhelinnumero	Syötettävä	
Sähköpostiosoite	Syötettävä	
Sopimuksesta vastaava henkilö	1 toistoa	
<i>Tarjoaja nimeää vastuuhenkilön, jolle asiakas voi antaa sopimukseen liittyviä tietoja ja ehdotuksia kirjallisesti, tai muuten todistettavasti esimerkiksi sähköpostilla ja ottaa yhteyttä muissa sopimukseen liittyvissä tilanteissa.</i>		
Nimi	Syötettävä	
Puhelinnumero	Syötettävä	
Sähköpostiosoite	Syötettävä	

Toiminnasta vastaava henkilö	1 toistoa
<i>Tarjoaja nimeää vastuuhenkilön, jonka kanssa sovitaan mm. toiminnasta, toimituksista yms.</i>	
Nimi	Syötettävä
Puhelinnumero	Syötettävä
Sähköpostiosoite	Syötettävä
Tarjouspyynnöllä pyydetty henkilötiedot voi merkitä liikesalaisuuksiksi, jos ei halua että ne tulevat yleisesti näkyville tarjousten vertailutaulukkoon. Mikäli soveltuvuusvaatimuksissa pyydettyjä henkilötietoja ei ole merkitty liikesalaisuuksiksi, ne tulevat automaattisesti vertailutaulukkoon joka lähetetään hankintapäätöksen liitteenä kaikille tarjoajille.	"Kyllä" vaaditaan

Hankinnan kohteen kriteerit

Siiviläputkikaivon rakentaminen				
Siiviläputkikaivon rakentaminen				
Hankittava määrä: 1 kokonaishinta (EUR / kokonaishinta)				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimipisteet	Pisteiden laskentatapa
Uuden siiviläputkikaivon vaatimukset				
<ul style="list-style-type: none"> Kaivon tulee olla vähintään DN 400 kokoinen. Työputken koko vähintään DN 800. Työputken ja kaivon putken välitila täytetään hiekalla. Kaivon syvyys 10 metriä 			"Kyllä" vaaditaan	
<ul style="list-style-type: none"> Nousuputken materiaali PEH 400 Siiviläosan pituus 4 metriä. Siivilä oltava ruostumatonta terästä Siivilärako 1,5 mm Siivilässä täytyy olla avointa pinta-alaa vähintään 40 %. Kaivon pohjalle tehdään sakkapesä, syvyys 0,5 m. Nousuputken ja siiviläosan ulkopuolelle tulee sijoittaa huuhteluputkia DN25, joiden kautta voidaan painehuuhdella suodatinkerrosta ja siiviläosaa myös ulkopuolelta. 			"Kyllä" vaaditaan	
<ul style="list-style-type: none"> Kaivon sähkönsyöttö tulee kytkeä nykyiseen jakokaappiin. Kaivon purkuputki tulee yhdistää nykyiseen purkuputkeen, joka johtaa laskeutusaltaaseen tai sijoittaa uusi purkuputki nykyisen putken paikalle. 			"Kyllä" vaaditaan	
Pumppaus suunnitellaan tehtäväksi kahdella pumpulla pinnanmittauksen perusteella ja luparajojen pumppausmäärän puitteissa. Tarjouksen tulee sisältää automaatio-ohjaus kahdelle pumpulle ja pinnanmittaus.			"Kyllä" vaaditaan	
Tarjouksen tulee sisältää uusi kaivon sopiva pumppu. Toisena pumppuna käytetään nykyistä pumppua (tiedot tarjouspyynnön liitteenä).				
Tarjouksen tulee sisältää nykyisen pumpun puhdistus ja huolto.				
Tarjouksen tulee sisältää virtausmittari, joka liitetään automaatioon.				

Raahen kaupungilla on sopimus THT Controlin kanssa pumppaamojen seurannasta. Tarjoajan tulee varmistaa automaation yhteensopivuus THT Controlin järjestelmän kanssa sekä olla yhteydessä hankkeesta THT Controlliin, josta tarjoaja tilaa kytkennät ja sopii aikataulut työn hoitamiseksi.

"Kyllä" vaaditaan

Tarjoaja tilaa ja hallinnoi työn suorituksen, mutta THT Control laskuttaa itse suoraan kaupunkia.

Laitetila (optiona hankittava)

Laitetila (optiona hankittava)

Hankittava määrä: 1 kokonaishinta (EUR / kokonaishinta)

Kohteen hinta kysytään mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laitetilan asema- ja julkisivupiirroksien rakentamislupaa varten.	"Kyllä" vaaditaan			
Tilaaja vastaa rakentamislupien hakemisesta ja lupamaksuista.				
Laitetila pumppaamon päälle o Laitetilaan tulee mahtua ihminen seisomaan ja kulku tulee olla sivulla olevasta ovesta. o Laitetilan katossa tulee olla lukittava huoltoluukku kaivon yläpuolella pumpun poisnostoa varten. o Laitetilan muut vaatimukset - Ohjauskeskus seinälle - Lattiakaivo ja viemärointi - Kaivon putkisto sisätilassa, materiaalina HST - Eristys seinissä ja katossa - Lämmitys - Valaistus - Ilmanvaihto	"Kyllä" vaaditaan			

Yhteiset kriteerit/tiedot

Kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).	"Kyllä" vaaditaan			
Hintojen on sisällettävä kaikki palvelun tuottamisesta ja tämän tarjouspyynnön ehdoista tarjoajalle aiheutuvat kustannukset, jotka tarjoaja haluaa ostajalta veloittaa.	"Kyllä" vaaditaan			
Mitään erillisiä maksuja/veloituksia ei hyväksytä.				
Tarjouksen tulee sisältää kuvaus laitetilasta, putkikaivon rakenteesta ja käytettävistä putkista.	Lataus vaaditaan			
Tarjoaja lataa tähän dokumentin, mistä em. käy ilmi.				

Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi yksikköhintaluettelo määräluettelon mukaisista nimikkeistä. Lataus vaaditaan

Lisäksi yksikköhintaluettelossa tulee antaa tuntiveloitushinnat kaivon lisämetrille, miestyölle, työjohdolle sekä konetoille mahdollisia lisä- ja muutostöitä varten.

Tilaaja tarkastaa yksikköhintaluettelon selonottoneuvotteluun mennessä.

Urakkasopimukseen liitetään selonottoneuvotteluvaiheessa kommentoitu ja hyväksytty yksikköhintaluettelo. Yksikköhinnat annetaan ilman arvonlisäveroa, alv 0 %, ja niitä ei sidota indeksiin.

Mahdollisista lisä-/muutostöistä neuvotellaan erikseen. "Kyllä" vaaditaan

Työt tulee toteuttaa vuoden 2026 aikana. "Kyllä" vaaditaan

Muut tiedot

Hankintayksikön esittely

Raahen kaupungin hankintapalvelut on asiantuntijayksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia Raahen kaupungin hallintokeskusten ja seudullisen hankintarenkaan käyttöön. Lisäksi hankintapalvelut avustaa hallintokuntia niiden erillishankinnoissa sekä hoitaa hankintojen kilpailuttamisen kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa sähköisellä kilpailutusjärjestelmällä.

Edellä mainittujen kilpailuttamisten lisäksi hankintapalvelut suorittaa neuvontaa ja hankintakäytäntöjen yhdenmukaistamista kaupungin ja sen konserniyhtiöiden sekä hankintarenkaan hankinnoissa.

Tarjouksen/hakemuksen lähettäminen

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalista osoitteessa <https://tarjouspalvelu.fi/raahe> (muulla tavoilla lähetettyjä tarjouksia ei hyväksytä).

Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cludia HelpDeskiin Tukiportaalin kautta. Varmistatthan ennen yhteydenottoa, että olette lukeneet palvelun ohjeet ja järjestelmänne täyttää palvelun käyttämisen vaatimukset, niin käyttöjärjestelmän, selaimen kuin muidenkin vaatimusten osalta.

Tarjousten sisällöllisessä laadinnassa Teitä tarvittaessa neuvoo ja opastaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Juha Väyrynen puh. 040 53 43 932, juha.vayrynen@yrittajat.fi

Tarjousten ja vaadittujen asiakirjojen tulee olla suomenkielisiä. Mahdollisten vieraskielisten todistusten ja selvitysten tulee olla käännettynä suomenkielille auktorisoidun kielenkääntäjän suorittamana ja leimalla varustettuna.

Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä esitetyt ehdot.

Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvauksia.

Hinta ja kaupalliset ehdot

Urakka suoritetaan kokonaishintaurakkana ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta.

Hintojen ja palkkojen muutokset eivät vaikuta urakkahintaan.

Maksuperusteena olevalla kokonaishinnalla tarkoitetaan urakan arvonlisäverotonta hintaa. Urakoitsijan ja Tilaajan väliseen sopimukseen liitetään Tilaajan hyväksymä työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko.

Laskutus ja maksuehto

Toimitusehto:

Tarjoukset tulee laatia ehdolla: sisältäen kaikki toimitukseen liittyvät toimitus-, pakkaus-, laskutus- ja käsittelykulut vapaasti asiakkaan toimitusosoitteeseen toimitettuna. Kuljetuksesta, vakuutuksesta ja rahdista vastaa tavarantoimittaja.

Toimitusehto koskee koko sopimuskautta.

Laskutus tulee tapahtua verkkolaskuina tilaajan hyväksymän maksuerätaulukon mukaisesti.

Laskutus- toimitus- ja käsittely- yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti.

Maksuehto 21 pv netto.

Verkkolaskujen välitystiedot

Verkkolaskuoperaattori: CGI Suomi Oy

Välittäjän tunnus: 003703575029

Laskun vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003717918176

Huom! Laskun vastaanottavan yksikön nimi tulee olla myös verkkolaskun tiedoissa joko viitetietona tai laskutus- /toimitusosoitteessa.

Laskun viitetiedot

Laskuilla tulee olla aina tilaajan tilauksen yhteydessä antamat viitetiedot, jonka perusteella lasku voidaan ohjata oikealle tarkastajalle. Mikäli laskuissa ei ole tarvittavia tietoja, lasku voidaan palauttaa. Oikeat laskutustiedot mahdollistavat laskun oikea-aikaisen maksun.

Viitteenä voi olla:

- kustannuspaikka- tai projektitieto
- laskun tarkastajan nimi (ensisijaisesti Viitteenne-kentässä)
- toimipaikkatieto tai toimitusosoite
- sopimusnumero, jos lasku perustuu tehtyyn sopimukseen

Raahen kaupunki soveltaa rakentamispalveluissa käännettyä arvonlisäveroa.

Raahen kaupungille osoitettuihin em. rakentamispalveluja koskeviin laskuihin ei siis saa sisältyä arvonlisäveroa, laskuissa tulee olla viittaus AVL:n 8c §:ään sekä lisäksi niissä tulee näkyä Raahen kaupungin Y-tunnus.

Y-tunnus 1791817-6

Hylkäämisperusteet

Tarjous voidaan hylätä julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä mainituin perustein. Tarjous hylätään, jos se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja.

Jos tarjouspyynnön ja tarjoajan tarjouksen tai liitteiden välillä on ristiriita, tarjous hylätään.

Jos tarjoajan tarjous liitteineen ei vastaa tarjouspyyntöä, tarjous hylätään.

Sopimusmenettely

Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön, kun se on saanut lainvoiman. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen oikaisuohjeen ja valitusosoituksen sisältävän päätöksen tiedoksi.

Valitun toimittajan kanssa laaditaan sopimus, joka päättyy sopimuskauden loppuun ilman erillistä irtisanomista. Sopimus on sitova, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Urakassa noudatetaan sopimusehtoja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16 - 10660 (käytetään lyhennettä YSE 1998).

Hankinnassa noudatettavat asiakirjat tulkintajärjestyksessä ovat:

1. Urakkasopimus
2. Urakkaneuvottelupöytäkirja(t)
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset

4. YSE 1998
5. Maksuerätaulukko
6. Tarjous liitteineen

Asiakirjojen julkisuus

Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset liitteineen ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia asianosaisille ja sopimuksen laadinnan jälkeen pääsääntöisesti yleisöjulkisia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan tulee merkitä se tarjousasiakirjoihin.

Tilaja harkitsee ovatko liike- tai ammattisalaisuudeksi esitetyt asiat salassa pidettäviä.

Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole julkisuuslain (621/1999) 11§:n 1 momentissa tarkoitettua oikeutta toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava.

Tarjoajan tulee huolehtia, että liikesalaisuudet on merkitty myös tarjouspalvelu.fi - järjestelmään ko. asian kohdalle.

Hankintapäätöksen jälkeen alkuperäiset tarjousasiakirjat ovat asianosaisten saatavilla Raahen kaupungin hankintapalveluista. Asiakirjapyynnöt tulee tehdä osoitteeseen hankinta@raahe.fi

Päätöksenteon perusteet

Sopimustoimittajaksi valitaan yksi tarjoaja.

Toimittajan valintaperuste on; tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut ehdot täyttävistä toimittajien tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa.

Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

Muut asiat

Tarjousten ja vaadittujen asiakirjojen tulee olla suomenkielisiä. Mahdollisten vieraskielisten todistusten ja selvitysten tulee olla käännettynä suomenkielille auktorisoidun kielenkääntäjän suorittamana ja leimalla varustettuna.

Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvauksia.

Tarjouspyynnössä yksilöityjen ehtojen lisäksi hankinnassa noudatetaan soveltuvin osin Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.

Päätös toimitetaan asianosaisille sähköpostilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalien kautta.

Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä esitetyt ehdot.

Liitteet ja linkit

Liitteet

Liite 1 Tarjoajan kelpoisuus.pdf
YSE 1998.pdf
Periaatepiirros siiviläkaivon rakenteesta.pdf
Selvitys.pdf
15A219F4_SP_464C_lappastenojanpumppu.pdf